



1 מתוך 1
- בלמ"ס -



העורף	פיקוד	
מיגון	מחלקת	
ומיגון	ענף	
והפיתוח	מדור	
08-9783080	טל:	הנדסה
08-9783050	פקס:	המחקר
1935	סימוכין	-
תש"ע	ב'	תמוז
2010	13	יוני

לכבוד

יצחק שייר - מהנדס אשבונו בע"מ

עמותת האדריכלים - גב' אנדה בר
התאחדות האדריכלים העצמאיים - מר שמואל אנגל
התאחדות הקבלנים - מר בני ויינר
מהנדסי מחוזות

הנדון: מחיצות מבלוקי גבס מול דלת מרחב מוגן

1. תקנות הג"א מחייבות במצבים מסוימים קיר מגן לפני דלת המרחב המוגן הדירתי.
2. בעקבות ניסוי פיצוץ ובדיקות תפקוד המחיצות שנערכו ע"י מכון התקנים, הוחלט כי:
החל מעתה בכל מקום בו נדרש לדלת מרחב מוגן דירתי קיר בלוקי בטון ניתן ליישם קיר מבלוקי גבס של אשבונו בעובי 10 ס"מ (בתנאי שהוא נבנה על פי ההנחיות של המפרט הטכני של אשבונו). קיר זה אינו יכול להחליף קיר בטון יצוק.
3. תוקף ההנחיה - ממועד הוצאת מכתב זה.
4. גב' בר, מר אנגל, מר ויינר - אנה הפיצו מידע זה לחברי הארגונים שלכם.

העתקים:

רמ"ח מיגון
רע"ן הנדסה
רמ"ד הנדסת מיגון
יועמ"ש
מר ראובן איתן
מר ארקדי קולודקין
מר מיכאל נייברגר
מר יעקב ירושלמי
ד"ר איתי לווינתן
"סטאר מהנדסים" - מר טומי קוויט
מר אריה בוימל

ב ב ר כ ה ,

בני ברוש, סא"ל
רמ"ד המחקר והפיתוח

מדור המחקר והפיתוח

פקע"ר/מיגון/הנדסה ומיגון

ד.צ. : 02673